

Anhang 1: Berechnungsergebnisse ohne Schallschutz

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1	Rathaus (Dienerstr.)	EG	M	60	45	57.2	51.1	0.0	6.1	58	52	nein	ja
		1.OG	M	60	45	57.9	51.9	0.0	6.9	58	52	nein	ja
		2.OG	M	60	45	58.5	52.6	0.0	7.6	59	53	nein	ja
		3.OG	M	60	45	59.0	53.1	0.0	8.1	59	54	nein	ja
		4.OG	M	60	45	59.4	53.5	0.0	8.5	60	54	nein	ja
IO 2	Rathaus (Dienerstr.)	EG	M	60	45	62.1	55.6	2.1	10.6	63	56	ja	ja
		1.OG	M	60	45	63.5	57.4	3.5	12.4	64	58	ja	ja
		2.OG	M	60	45	64.1	58.1	4.1	13.1	65	59	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.6	58.7	4.6	13.7	65	59	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.1	59.1	5.1	14.1	66	60	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.2	59.1	5.2	14.1	66	60	ja	ja
IO 3	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	70.0	66.0	10.0	21.0	70	66	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.8	67.6	11.8	22.6	72	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.2	68.1	12.2	23.1	73	69	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.5	68.5	12.5	23.5	73	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.5	68.7	12.5	23.7	73	69	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.6	68.9	12.6	23.9	73	69	ja	ja
IO 4	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	72.8	67.1	12.8	22.1	73	68	ja	ja
		1.OG	M	60	45	74.2	68.8	14.2	23.8	75	69	ja	ja
		2.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	74.3	69.3	14.3	24.3	75	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	74.3	69.3	14.3	24.3	75	70	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.2	69.2	14.2	24.2	75	70	ja	ja
IO 5	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	72.4	67.5	12.4	22.5	73	68	ja	ja
		1.OG	M	60	45	73.7	68.7	13.7	23.7	74	69	ja	ja
		2.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	74.4	69.1	14.4	24.1	75	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.2	69.0	14.2	24.0	75	69	ja	ja
IO 6	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	71.8	66.9	11.8	21.9	72	67	ja	ja
		1.OG	M	60	45	72.9	67.8	12.9	22.8	73	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	73.8	68.6	13.8	23.6	74	69	ja	ja
		3.OG	M	60	45	74.1	68.8	14.1	23.8	75	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	74.1	68.9	14.1	23.9	75	69	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.1	68.9	14.1	23.9	75	69	ja	ja
IO 7	Rathaus (Weinstr.)	EG	M	60	45	60.0	56.2	0.0	11.2	60	57	nein	ja
		1.OG	M	60	45	60.7	56.8	0.7	11.8	61	57	ja	ja
		2.OG	M	60	45	61.3	57.4	1.3	12.4	62	58	ja	ja
		3.OG	M	60	45	62.0	58.0	2.0	13.0	62	58	ja	ja
		4.OG	M	60	45	62.6	58.5	2.6	13.5	63	59	ja	ja
IO 8	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	62.0	55.0	2.0	10.0	62	55	ja	ja
		1.OG	M	60	45	62.8	55.9	2.8	10.9	63	56	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.3	56.5	3.3	11.5	64	57	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	63.9	57.0	3.9	12.0	64	57	ja	ja
		4.OG	M	60	45	64.4	57.6	4.4	12.6	65	58	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.0	58.1	5.0	13.1	65	59	ja	ja
IO 9	Weinstr. 3	EG	M	60	45	59.8	54.7	0.0	9.7	60	55	nein	ja
		1.OG	M	60	45	60.5	55.4	0.5	10.4	61	56	ja	ja
		2.OG	M	60	45	60.9	55.8	0.9	10.8	61	56	ja	ja
		3.OG	M	60	45	61.3	56.2	1.3	11.2	62	57	ja	ja
		4.OG	M	60	45	61.8	56.7	1.8	11.7	62	57	ja	ja
		5.OG	M	60	45	62.2	57.1	2.2	12.1	63	58	ja	ja
		6.OG	M	60	45	62.6	57.6	2.6	12.6	63	58	ja	ja
IO 10	Weinstr. 4	EG	M	60	45	60.7	55.6	0.7	10.6	61	56	ja	ja
		1.OG	M	60	45	61.6	56.4	1.6	11.4	62	57	ja	ja
		2.OG	M	60	45	62.1	57.0	2.1	12.0	63	57	ja	ja
		3.OG	M	60	45	62.6	57.5	2.6	12.5	63	58	ja	ja
		4.OG	M	60	45	63.2	58.0	3.2	13.0	64	58	ja	ja
		5.OG	M	60	45	63.7	58.6	3.7	13.6	64	59	ja	ja
IO 11	Weinstr. 5 Ost	EG	M	60	45	62.2	57.1	2.2	12.1	63	58	ja	ja
		1.OG	M	60	45	63.1	57.9	3.1	12.9	64	58	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.7	58.5	3.7	13.5	64	59	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.3	59.1	4.3	14.1	65	60	ja	ja
		4.OG	M	60	45	64.9	59.7	4.9	14.7	65	60	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.5	60.3	5.5	15.3	66	61	ja	ja
IO 12	Weinstr. 5 Nord	EG	M	60	45	61.6	54.8	1.6	9.8	62	55	ja	ja
		1.OG	M	60	45	62.2	55.3	2.2	10.3	63	56	ja	ja
		2.OG	M	60	45	62.7	55.7	2.7	10.7	63	56	ja	ja
		3.OG	M	60	45	63.2	56.3	3.2	11.3	64	57	ja	ja
		4.OG	M	60	45	63.8	56.8	3.8	11.8	64	57	ja	ja
		5.OG	M	60	45	64.6	57.5	4.6	12.5	65	58	ja	ja
IO 13	Weinstr. 5/Sporerstr. 2	EG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	nein	nein
		1.OG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	nein	nein
		2.OG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	nein	nein
		3.OG	M	60	45	45.6	40.3	0.0	0.0	46	41	nein	nein
IO 14	Weinstr. 6 Süd	EG	M	60	45	57.2	51.3	0.0	6.3	58	52	nein	ja
		1.OG	M	60	45	57.6	51.7	0.0	6.7	58	52	nein	ja
		2.OG	M	60	45	58.0	52.0	0.0	7.0	58	52	nein	ja
		3.OG	M	60	45	58.5	52.4	0.0	7.4	59	53	nein	ja
		4.OG	M	60	45	58.9	52.8	0.0	7.8	59	53	nein	ja
		5.OG	M	60	45	59.5	53.2	0.0	8.2	60	54	nein	ja
		6.OG	M	60	45	59.9	53.7	0.0	8.7	60	54	nein	ja
IO 15	Weinstr. 6 Ost	EG	M	60	45	66.4	59.9	6.4	14.9	67	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	67.3	60.9	7.3	15.9	68	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	67.9	61.4	7.9	16.4	68	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	68.5	62.0	8.5	17.0	69	62	ja	ja
		4.OG	M	60	45	69.0	62.6	9.0	17.6	69	63	ja	ja
		5.OG	M	60	45	69.6	63.1	9.6	18.1	70	64	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		6.OG	M	60	45	69.9	63.4	9.9	18.4	70	64	ja	ja
IO 16	Weinstr. 7 Ost	EG	M	60	45	68.1	62.9	8.1	17.9	69	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.9	63.6	8.9	18.6	69	64	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.7	64.3	9.7	19.3	70	65	ja	ja
		3.OG	M	60	45	70.4	65.0	10.4	20.0	71	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	ja	ja
		5.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	ja	ja
		6.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	ja	ja
IO 17	Weinstr. 7 Nord	EG	M	60	45	64.2	60.9	4.2	15.9	65	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.9	61.5	4.9	16.5	65	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.6	62.1	5.6	17.1	66	63	ja	ja
		3.OG	M	60	45	66.2	62.6	6.2	17.6	67	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	66.5	62.9	6.5	17.9	67	63	ja	ja
		5.OG	M	60	45	66.6	63.1	6.6	18.1	67	64	ja	ja
		6.OG	M	60	45	67.0	63.3	7.0	18.3	67	64	ja	ja
IO 18	Weinstr. 7	EG	M	60	45	55.8	53.5	0.0	8.5	56	54	nein	ja
		1.OG	M	60	45	56.2	54.0	0.0	9.0	57	54	nein	ja
		2.OG	M	60	45	55.9	54.0	0.0	9.0	56	54	nein	ja
		3.OG	M	60	45	56.4	54.4	0.0	9.4	57	55	nein	ja
		4.OG	M	60	45	56.9	54.9	0.0	9.9	57	55	nein	ja
IO 19	Weinstr. 8 Süd	EG	M	60	45	63.5	59.8	3.5	14.8	64	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.3	60.5	4.3	15.5	65	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.0	61.2	5.0	16.2	65	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	65.7	61.8	5.7	16.8	66	62	ja	ja
		4.OG	M	60	45	66.4	62.4	6.4	17.4	67	63	ja	ja
		5.OG	M	60	45	66.4	62.5	6.4	17.5	67	63	ja	ja
		6.OG	M	60	45	66.5	62.6	6.5	17.6	67	63	ja	ja
IO 20	Weinstr. 8 Ost	EG	M	60	45	70.7	65.2	10.7	20.2	71	66	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.8	66.2	11.8	21.2	72	67	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.7	67.1	12.7	22.1	73	68	ja	ja
		3.OG	M	60	45	73.0	67.2	13.0	22.2	73	68	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.9	67.3	12.9	22.3	73	68	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.8	67.3	12.8	22.3	73	68	ja	ja
		6.OG	M	60	45	72.7	67.3	12.7	22.3	73	68	ja	ja
IO 21	Weinstr. 8 Nord	EG	M	60	45	67.6	63.2	7.6	18.2	68	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.6	64.1	8.6	19.1	69	65	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.6	65.0	9.6	20.0	70	65	ja	ja
		3.OG	M	60	45	69.9	65.4	9.9	20.4	70	66	ja	ja
		4.OG	M	60	45	69.9	65.4	9.9	20.4	70	66	ja	ja
		5.OG	M	60	45	69.8	65.4	9.8	20.4	70	66	ja	ja
		6.OG	M	60	45	69.9	65.7	9.9	20.7	70	66	ja	ja
IO 22	Weinstr. 9 Süd	EG	M	60	45	61.3	56.6	1.3	11.6	62	57	ja	ja
		1.OG	M	60	45	62.4	57.6	2.4	12.6	63	58	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.3	58.5	3.3	13.5	64	59	ja	ja
		3.OG	M	60	45	63.3	58.5	3.3	13.5	64	59	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	60	45	63.3	58.6	3.3	13.6	64	59	ja	ja
		5.OG	M	60	45	64.0	59.4	4.0	14.4	64	60	ja	ja
IO 23	Weinstr. 9 Ost	EG	M	60	45	72.9	67.0	12.9	22.0	73	67	ja	ja
		1.OG	M	60	45	75.3	69.4	15.3	24.4	76	70	ja	ja
		2.OG	M	60	45	75.3	69.4	15.3	24.4	76	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	75.2	69.5	15.2	24.5	76	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	75.0	69.4	15.0	24.4	75	70	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.7	69.2	14.7	24.2	75	70	ja	ja
IO 24	Weinstr. 11	EG	M	60	45	76.1	70.1	16.1	25.1	77	71	ja	ja
		1.OG	M	60	45	77.9	72.0	17.9	27.0	78	72	ja	ja
		2.OG	M	60	45	77.5	71.7	17.5	26.7	78	72	ja	ja
		3.OG	M	60	45	77.2	71.4	17.2	26.4	78	72	ja	ja
		4.OG	M	60	45	76.8	71.1	16.8	26.1	77	72	ja	ja
		5.OG	M	60	45	76.3	70.7	16.3	25.7	77	71	ja	ja
IO 25	Weinstr. 12 Ost	EG	M	60	45	80.9	75.5	20.9	30.5	81	76	ja	ja
		1.OG	M	60	45	80.5	74.9	20.5	29.9	81	75	ja	ja
		2.OG	M	60	45	79.9	74.3	19.9	29.3	80	75	ja	ja
		3.OG	M	60	45	79.2	73.6	19.2	28.6	80	74	ja	ja
		4.OG	M	60	45	78.6	73.0	18.6	28.0	79	73	ja	ja
		5.OG	M	60	45	78.0	72.3	18.0	27.3	78	73	ja	ja
		6.OG	M	60	45	77.4	71.7	17.4	26.7	78	72	ja	ja
IO 26	Weinstr. 12 Nord	EG	M	60	45	72.4	67.4	12.4	22.4	73	68	ja	ja
		1.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.0	66.9	12.0	21.9	72	67	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.8	66.6	11.8	21.6	72	67	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.8	66.6	11.8	21.6	72	67	ja	ja
		5.OG	M	60	45	71.9	66.8	11.9	21.8	72	67	ja	ja
		6.OG	M	60	45	72.0	66.9	12.0	21.9	72	67	ja	ja
IO 27	Schöfflerstr. 1	EG	M	60	45	68.2	63.2	8.2	18.2	69	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	70.1	65.2	10.1	20.2	71	66	ja	ja
		2.OG	M	60	45	71.7	66.8	11.7	21.8	72	67	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.5	66.6	11.5	21.6	72	67	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.2	66.3	11.2	21.3	72	67	ja	ja
		5.OG	M	60	45	70.9	66.0	10.9	21.0	71	66	ja	ja
		6.OG	M	60	45	72.2	67.2	12.2	22.2	73	68	ja	ja
IO 28	Schöfflerstr. 3	EG	M	60	45	65.4	60.6	5.4	15.6	66	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	66.6	61.7	6.6	16.7	67	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.4	64.5	9.4	19.5	70	65	ja	ja
		3.OG	M	60	45	69.2	64.3	9.2	19.3	70	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	69.0	64.1	9.0	19.1	69	65	ja	ja
		5.OG	M	60	45	68.8	64.0	8.8	19.0	69	64	ja	ja
IO 29	Schöfflerstr. 5	EG	M	60	45	63.5	58.7	3.5	13.7	64	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.2	59.4	4.2	14.4	65	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.7	60.8	5.7	15.8	66	61	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.6	62.7	7.6	17.7	68	63	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	60	45	60.4	55.8	0.4	10.8	61	56	ja	ja
		5.OG	M	60	45	60.8	56.3	0.8	11.3	61	57	ja	ja
IO 30	Schöfflerstr. 4	EG	M	60	45	67.7	61.6	7.7	16.6	68	62	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.4	62.3	8.4	17.3	69	63	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.7	63.6	9.7	18.6	70	64	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.2	65.3	11.2	20.3	72	66	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.3	65.2	11.3	20.2	72	66	ja	ja
		5.OG	M	60	45	71.2	65.1	11.2	20.1	72	66	ja	ja
IO 31	Schöfflerstr. 4	EG	M	60	45	70.7	64.8	10.7	19.8	71	65	ja	ja
		1.OG	M	60	45	72.1	66.3	12.1	21.3	73	67	ja	ja
		2.OG	M	60	45	73.9	68.2	13.9	23.2	74	69	ja	ja
		3.OG	M	60	45	73.9	68.0	13.9	23.0	74	68	ja	ja
		4.OG	M	60	45	73.7	67.8	13.7	22.8	74	68	ja	ja
		5.OG	M	60	45	73.5	67.7	13.5	22.7	74	68	ja	ja
IO 32	Theatinerstr. 1 Süd	EG	M	60	45	76.0	70.2	16.0	25.2	76	71	ja	ja
		1.OG	M	60	45	78.2	72.5	18.2	27.5	79	73	ja	ja
		2.OG	M	60	45	77.9	72.1	17.9	27.1	78	73	ja	ja
		3.OG	M	60	45	77.4	71.7	17.4	26.7	78	72	ja	ja
		4.OG	M	60	45	77.0	71.3	17.0	26.3	77	72	ja	ja
		5.OG	M	60	45	76.5	70.8	16.5	25.8	77	71	ja	ja
		6.OG	M	60	45	76.1	70.4	16.1	25.4	77	71	ja	ja
IO 33	Theatinerstr. 1 Ost	EG	M	60	45	79.7	74.2	19.7	29.2	80	75	ja	ja
		1.OG	M	60	45	79.5	73.9	19.5	28.9	80	74	ja	ja
		2.OG	M	60	45	79.1	73.4	19.1	28.4	80	74	ja	ja
		3.OG	M	60	45	78.6	72.9	18.6	27.9	79	73	ja	ja
		4.OG	M	60	45	78.1	72.3	18.1	27.3	79	73	ja	ja
		5.OG	M	60	45	77.5	71.8	17.5	26.8	78	72	ja	ja
		6.OG	M	60	45	77.0	71.3	17.0	26.3	77	72	ja	ja
IO 34	Theatinerstr. 3 Ost	EG	M	60	45	74.6	68.7	14.6	23.7	75	69	ja	ja
		1.OG	M	60	45	76.6	70.8	16.6	25.8	77	71	ja	ja
		2.OG	M	60	45	76.4	70.7	16.4	25.7	77	71	ja	ja
		3.OG	M	60	45	76.2	70.5	16.2	25.5	77	71	ja	ja
		4.OG	M	60	45	76.0	70.3	16.0	25.3	76	71	ja	ja
		5.OG	M	60	45	75.7	70.1	15.7	25.1	76	71	ja	ja
		6.OG	M	60	45	75.3	69.8	15.3	24.8	76	70	ja	ja
IO 35	Theatinerstr. 3 Nord	EG	M	60	45	63.2	59.6	3.2	14.6	64	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.2	60.5	4.2	15.5	65	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.1	61.3	5.1	16.3	66	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	65.2	61.5	5.2	16.5	66	62	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.3	61.7	5.3	16.7	66	62	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.7	62.1	5.7	17.1	66	63	ja	ja
IO 36	Maffeistr. 1	EG	M	60	45	54.0	50.0	0.0	5.0	54	50	nein	ja
		1.OG	M	60	45	54.0	50.2	0.0	5.2	54	51	nein	ja
		2.OG	M	60	45	54.0	50.3	0.0	5.3	54	51	nein	ja
		3.OG	M	60	45	54.1	50.5	0.0	5.5	55	51	nein	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	60	45	54.1	50.6	0.0	5.6	55	51	nein	ja
		5.OG	M	60	45	54.1	49.9	0.0	4.9	55	50	nein	ja
IO 37	Maffeistr. 3	EG	M	60	45	62.4	55.0	2.4	10.0	63	55	ja	ja
		1.OG	M	60	45	62.8	55.3	2.8	10.3	63	56	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.4	55.8	3.4	10.8	64	56	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.2	56.9	4.2	11.9	65	57	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.3	58.2	5.3	13.2	66	59	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.9	58.9	5.9	13.9	66	59	ja	ja
IO 38	Maffeistr. 3	EG	M	60	45	58.5	54.7	0.0	9.7	59	55	nein	ja
		1.OG	M	60	45	58.8	55.0	0.0	10.0	59	55	nein	ja
		2.OG	M	60	45	59.2	55.4	0.0	10.4	60	56	nein	ja
		3.OG	M	60	45	59.9	56.0	0.0	11.0	60	56	nein	ja
		4.OG	M	60	45	60.9	56.9	0.9	11.9	61	57	ja	ja
		5.OG	M	60	45	61.6	57.6	1.6	12.6	62	58	ja	ja
IO 39	Maffeistr. 5	EG	M	60	45	58.3	53.9	0.0	8.9	59	54	nein	ja
		1.OG	M	60	45	58.6	54.2	0.0	9.2	59	55	nein	ja
		2.OG	M	60	45	59.0	54.5	0.0	9.5	59	55	nein	ja
		3.OG	M	60	45	59.5	55.0	0.0	10.0	60	55	nein	ja
		4.OG	M	60	45	60.2	55.7	0.2	10.7	61	56	ja	ja
		5.OG	M	60	45	60.9	56.4	0.9	11.4	61	57	ja	ja
IO 40	Maffeistr. 8	EG	M	60	45	60.1	56.1	0.1	11.1	61	57	ja	ja
		1.OG	M	60	45	60.4	56.4	0.4	11.4	61	57	ja	ja
		2.OG	M	60	45	60.9	56.9	0.9	11.9	61	57	ja	ja
		3.OG	M	60	45	61.7	57.6	1.7	12.6	62	58	ja	ja
		4.OG	M	60	45	62.5	58.3	2.5	13.3	63	59	ja	ja
		5.OG	M	60	45	63.2	58.8	3.2	13.8	64	59	ja	ja
IO 41	Maffeistr. 6	EG	M	60	45	62.4	58.1	2.4	13.1	63	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	62.8	58.5	2.8	13.5	63	59	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.4	59.1	3.4	14.1	64	60	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.4	60.0	4.4	15.0	65	60	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.2	60.6	5.2	15.6	66	61	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.7	61.1	5.7	16.1	66	62	ja	ja
IO 42	Maffeistr. 4	EG	M	60	45	64.1	60.4	4.1	15.4	65	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.6	60.9	4.6	15.9	65	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.6	61.7	5.6	16.7	66	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	66.9	62.8	6.9	17.8	67	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	67.5	63.4	7.5	18.4	68	64	ja	ja
IO 43	Theatinerstr. 7 Süd	EG	M	60	45	68.2	62.4	8.2	17.4	69	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	69.2	63.3	9.2	18.3	70	64	ja	ja
		2.OG	M	60	45	70.8	65.0	10.8	20.0	71	65	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.4	65.5	11.4	20.5	72	66	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.4	65.6	11.4	20.6	72	66	ja	ja
IO 44	Theatinerstr. 7 Südost	EG	M	60	45	69.2	63.2	9.2	18.2	70	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	70.6	64.7	10.6	19.7	71	65	ja	ja
		2.OG	M	60	45	71.9	66.0	11.9	21.0	72	66	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	72.5	66.5	12.5	21.5	73	67	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.4	66.5	12.4	21.5	73	67	ja	ja
IO 45	Theatinerstr. 7 Ost	EG	M	60	45	67.8	61.0	7.8	16.0	68	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.7	61.9	8.7	16.9	69	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.6	62.8	9.6	17.8	70	63	ja	ja
		3.OG	M	60	45	70.5	63.7	10.5	18.7	71	64	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.9	64.0	10.9	19.0	71	64	ja	ja
IO 46	Theatinerstr. 8	EG	M	60	45	62.5	56.9	2.5	11.9	63	57	ja	ja
		1.OG	M	60	45	63.3	57.7	3.3	12.7	64	58	ja	ja
		2.OG	M	60	45	64.0	58.4	4.0	13.4	64	59	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.6	59.1	4.6	14.1	65	60	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.3	59.7	5.3	14.7	66	60	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.9	60.4	5.9	15.4	66	61	ja	ja
IO 47	Theatinerstr. 45	EG	M	60	45	53.7	48.7	0.0	3.7	54	49	nein	ja
		1.OG	M	60	45	54.1	49.1	0.0	4.1	55	50	nein	ja
		2.OG	M	60	45	54.5	49.5	0.0	4.5	55	50	nein	ja
		3.OG	M	60	45	54.9	49.9	0.0	4.9	55	50	nein	ja
		4.OG	M	60	45	55.3	50.2	0.0	5.2	56	51	nein	ja
		5.OG	M	60	45	55.7	50.7	0.0	5.7	56	51	nein	ja
IO 48	Theatinerstr. 46	EG	M	60	45	67.8	62.9	7.8	17.9	68	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	69.0	64.0	9.0	19.0	69	64	ja	ja
		2.OG	M	60	45	70.2	65.3	10.2	20.3	71	66	ja	ja
		3.OG	M	60	45	70.6	65.6	10.6	20.6	71	66	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.6	65.6	10.6	20.6	71	66	ja	ja
		5.OG	M	60	45	70.5	65.5	10.5	20.5	71	66	ja	ja
IO 49	Theatinerstr. 47 West	EG	M	60	45	70.2	65.1	10.2	20.1	71	66	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.4	66.3	11.4	21.3	72	67	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.2	67.1	12.2	22.1	73	68	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.1	67.0	12.1	22.0	73	67	ja	ja
		6.OG	M	60	45	71.9	66.8	11.9	21.8	72	67	ja	ja
IO 50	Theatinerstr. 47 Süd	EG	M	60	45	76.1	70.3	16.1	25.3	77	71	ja	ja
		1.OG	M	60	45	78.5	72.8	18.5	27.8	79	73	ja	ja
		2.OG	M	60	45	78.2	72.5	18.2	27.5	79	73	ja	ja
		3.OG	M	60	45	77.9	72.3	17.9	27.3	78	73	ja	ja
		4.OG	M	60	45	77.5	72.0	17.5	27.0	78	72	ja	ja
		5.OG	M	60	45	77.2	71.5	17.2	26.5	78	72	ja	ja
		6.OG	M	60	45	76.8	71.1	16.8	26.1	77	72	ja	ja
IO 51	Schrammerstr. 3	EG	M	60	45	78.4	72.9	18.4	27.9	79	73	ja	ja
		1.OG	M	60	45	79.8	74.4	19.8	29.4	80	75	ja	ja
		2.OG	M	60	45	79.4	74.1	19.4	29.1	80	75	ja	ja
		3.OG	M	60	45	78.9	73.7	18.9	28.7	79	74	ja	ja
		4.OG	M	60	45	78.4	73.3	18.4	28.3	79	74	ja	ja
		5.OG	M	60	45	78.0	72.8	18.0	27.8	78	73	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		6.OG	M	60	45	77.5	72.4	17.5	27.4	78	73	ja	ja
IO 52	Schrammerstr. 3	EG	SG	60	45	77.0	72.4	17.0	27.4	77	73	ja	ja
		1.OG	SG	60	45	77.5	73.1	17.5	28.1	78	74	ja	ja
		2.OG	SG	60	45	77.4	73.0	17.4	28.0	78	73	ja	ja
		3.OG	SG	60	45	77.1	72.8	17.1	27.8	78	73	ja	ja
		4.OG	SG	60	45	76.9	72.6	16.9	27.6	77	73	ja	ja
		5.OG	SG	60	45	76.7	72.4	16.7	27.4	77	73	ja	ja
		6.OG	SG	60	45	76.4	72.1	16.4	27.1	77	73	ja	ja
IO 53	Schrammerstr. 3	EG	M	60	45	74.6	72.3	14.6	27.3	75	73	ja	ja
		1.OG	M	60	45	75.5	73.0	15.5	28.0	76	73	ja	ja
		2.OG	M	60	45	76.5	73.4	16.5	28.4	77	74	ja	ja
		3.OG	M	60	45	76.4	73.2	16.4	28.2	77	74	ja	ja
		4.OG	M	60	45	76.2	72.9	16.2	27.9	77	73	ja	ja
		5.OG	M	60	45	75.9	72.6	15.9	27.6	76	73	ja	ja
		6.OG	M	60	45	75.7	72.3	15.7	27.3	76	73	ja	ja
IO 54	Schrammerstr. 3 / Residenzstr.6	EG	M	60	45	72.9	70.4	12.9	25.4	73	71	ja	ja
		1.OG	M	60	45	73.8	71.5	13.8	26.5	74	72	ja	ja
		2.OG	M	60	45	74.4	71.7	14.4	26.7	75	72	ja	ja
		3.OG	M	60	45	75.1	71.9	15.1	26.9	76	72	ja	ja
		4.OG	M	60	45	75.0	71.7	15.0	26.7	75	72	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.9	71.4	14.9	26.4	75	72	ja	ja
		6.OG	M	60	45	74.7	71.2	14.7	26.2	75	72	ja	ja
IO 55	Residenzstr. 6	EG	M	60	45	65.2	61.9	5.2	16.9	66	62	ja	ja
		1.OG	M	60	45	65.9	62.8	5.9	17.8	66	63	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.5	63.6	6.5	18.6	67	64	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.1	64.2	7.1	19.2	68	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	67.4	64.3	7.4	19.3	68	65	ja	ja
		5.OG	M	60	45	68.0	64.6	8.0	19.6	68	65	ja	ja
		6.OG	M	60	45	68.4	64.8	8.4	19.8	69	65	ja	ja
IO 56	Residenzstr. 7	EG	M	60	45	64.5	61.7	4.5	16.7	65	62	ja	ja
		1.OG	M	60	45	65.0	62.5	5.0	17.5	65	63	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.7	63.3	5.7	18.3	66	64	ja	ja
		3.OG	M	60	45	66.4	64.1	6.4	19.1	67	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	66.9	64.4	6.9	19.4	67	65	ja	ja
		5.OG	M	60	45	67.5	64.8	7.5	19.8	68	65	ja	ja
IO 57	Residenzstr. 9	EG	M	60	45	60.2	59.1	0.2	14.1	61	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	60.9	59.8	0.9	14.8	61	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	61.5	60.5	1.5	15.5	62	61	ja	ja
		3.OG	M	60	45	62.2	61.2	2.2	16.2	63	62	ja	ja
		4.OG	M	60	45	62.8	61.9	2.8	16.9	63	62	ja	ja
		5.OG	M	60	45	63.1	62.2	3.1	17.2	64	63	ja	ja
		6.OG	M	60	45	63.4	62.3	3.4	17.3	64	63	ja	ja
IO 58	Residenzstr. 2	EG	M	60	45	59.3	57.1	0.0	12.1	60	58	nein	ja
		1.OG	M	60	45	59.7	57.7	0.0	12.7	60	58	nein	ja
		2.OG	M	60	45	60.3	58.4	0.3	13.4	61	59	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	60.8	59.1	0.8	14.1	61	60	ja	ja
		4.OG	M	60	45	61.5	59.7	1.5	14.7	62	60	ja	ja
IO 59	Residenzstr. 2	EG	M	60	45	68.8	66.4	8.8	21.4	69	67	ja	ja
		1.OG	M	60	45	69.7	67.5	9.7	22.5	70	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	70.4	68.4	10.4	23.4	71	69	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.0	68.6	11.0	23.6	71	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.7	68.9	11.7	23.9	72	69	ja	ja
IO 60	Residenzstr. 3 West	EG	M	60	45	70.3	67.8	10.3	22.8	71	68	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.4	69.2	11.4	24.2	72	70	ja	ja
		2.OG	M	60	45	71.9	69.6	11.9	24.6	72	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.5	69.8	12.5	24.8	73	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	ja	ja
IO 61	Residenzstr. 3 Süd	EG	M	60	45	70.7	68.0	10.7	23.0	71	68	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.6	69.4	11.6	24.4	72	70	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.0	69.6	12.0	24.6	72	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.3	69.7	12.3	24.7	73	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	ja	ja
IO 62	Residenzstr. 3 Süd	EG	M	60	45	67.2	63.2	7.2	18.2	68	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	67.6	63.9	7.6	18.9	68	64	ja	ja
		2.OG	M	60	45	68.1	64.8	8.1	19.8	69	65	ja	ja
		3.OG	M	60	45	68.6	65.3	8.6	20.3	69	66	ja	ja
		4.OG	M	60	45	68.8	65.1	8.8	20.1	69	66	ja	ja
IO 63	Hofgraben 1a	EG	M	60	45	65.8	61.2	5.8	16.2	66	62	ja	ja
		1.OG	M	60	45	65.9	61.5	5.9	16.5	66	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.1	62.0	6.1	17.0	67	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	66.5	62.6	6.5	17.6	67	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	66.8	63.0	6.8	18.0	67	63	ja	ja
IO 64	Dienerstr. 12 Nord	EG	M	60	45	64.9	60.9	4.9	15.9	65	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.9	61.4	4.9	16.4	65	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.2	62.0	5.2	17.0	66	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	66.1	62.8	6.1	17.8	67	63	ja	ja
IO 65	Dienerstr. 12 Nord	EG	M	60	45	65.7	60.9	5.7	15.9	66	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	65.9	61.6	5.9	16.6	66	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.2	62.0	6.2	17.0	67	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.1	62.8	7.1	17.8	68	63	ja	ja
IO 66	Dienerstr. 12 West	EG	M	60	45	73.0	71.3	13.0	26.3	73	72	ja	ja
		1.OG	M	60	45	73.7	72.0	13.7	27.0	74	72	ja	ja
		2.OG	M	60	45	74.0	72.0	14.0	27.0	74	72	ja	ja
		3.OG	M	60	45	74.7	72.2	14.7	27.2	75	73	ja	ja
IO 67	Dienerstr. 14	EG	M	60	45	72.2	70.4	12.2	25.4	73	71	ja	ja
		1.OG	M	60	45	72.9	71.1	12.9	26.1	73	72	ja	ja
		2.OG	M	60	45	73.3	71.3	13.3	26.3	74	72	ja	ja
		3.OG	M	60	45	73.8	71.4	13.8	26.4	74	72	ja	ja
		4.OG	M	60	45	74.0	71.3	14.0	26.3	74	72	ja	ja
		5.OG	M	60	45	73.9	71.1	13.9	26.1	74	72	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 68	Dienerstr. 14	EG	M	60	45	70.6	68.2	10.6	23.2	71	69	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.8	69.4	11.8	24.4	72	70	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.3	69.8	12.3	24.8	73	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.6	69.9	12.6	24.9	73	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	73.0	70.0	13.0	25.0	73	70	ja	ja
		5.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	ja	ja
IO 69	Dienerstr. 15	EG	M	60	45	70.7	67.6	10.7	22.6	71	68	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.9	68.9	11.9	23.9	72	69	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.3	69.3	12.3	24.3	73	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.5	69.5	12.5	24.5	73	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.7	69.5	12.7	24.5	73	70	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.8	69.5	12.8	24.5	73	70	ja	ja
IO 70	Dienerstr. 16	EG	M	60	45	69.6	66.3	9.6	21.3	70	67	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.0	67.7	11.0	22.7	71	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	71.5	68.3	11.5	23.3	72	69	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.8	68.5	11.8	23.5	72	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.0	68.6	12.0	23.6	72	69	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.2	68.6	12.2	23.6	73	69	ja	ja
IO 71	Dienerstr. 17 West	EG	M	60	45	67.9	64.5	7.9	19.5	68	65	ja	ja
		1.OG	M	60	45	69.6	66.0	9.6	21.0	70	66	ja	ja
		2.OG	M	60	45	70.1	66.8	10.1	21.8	71	67	ja	ja
		3.OG	M	60	45	70.3	67.1	10.3	22.1	71	68	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.5	67.2	10.5	22.2	71	68	ja	ja
IO 72	Dienerstr. 17 Süd	EG	M	60	45	62.4	55.8	2.4	10.8	63	56	ja	ja
		1.OG	M	60	45	62.9	56.3	2.9	11.3	63	57	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.6	56.9	3.6	11.9	64	57	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.3	57.8	4.3	12.8	65	58	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.4	59.2	5.4	14.2	66	60	ja	ja
IO 73	Dienerstr. 18 Nord	EG	M	60	45	64.3	60.0	4.3	15.0	65	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	66.3	61.9	6.3	16.9	67	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.9	62.6	6.9	17.6	67	63	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.1	62.9	7.1	17.9	68	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	67.8	64.1	7.8	19.1	68	65	ja	ja
		5.OG	M	60	45	68.6	63.4	8.6	18.4	69	64	ja	ja
IO 74	Dienerstr. 18 West	EG	M	60	45	67.2	63.5	7.2	18.5	68	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.8	65.0	8.8	20.0	69	65	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.4	65.7	9.4	20.7	70	66	ja	ja
		3.OG	M	60	45	69.8	66.2	9.8	21.2	70	67	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.0	66.4	10.0	21.4	70	67	ja	ja
		5.OG	M	60	45	70.1	66.4	10.1	21.4	71	67	ja	ja
IO 75	Dienerstr. 19	EG	M	60	45	65.5	62.4	5.5	17.4	66	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	66.2	63.2	6.2	18.2	67	64	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.9	64.0	6.9	19.0	67	64	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.8	64.8	7.8	19.8	68	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	68.3	65.3	8.3	20.3	69	66	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert A/VV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	M	60	45	68.6	65.5	8.6	20.5	69	66	ja	ja
IO 76	Dienerstr. 20	EG	M	60	45	62.8	60.5	2.8	15.5	63	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	63.4	61.2	3.4	16.2	64	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	64.0	61.9	4.0	16.9	64	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.6	62.6	4.6	17.6	65	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.2	63.3	5.2	18.3	66	64	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.6	63.5	5.6	18.5	66	64	ja	ja
IO 77	Dienerstr. 21	EG	M	60	45	52.6	51.4	0.0	6.4	53	52	nein	ja
		1.OG	M	60	45	53.1	51.9	0.0	6.9	54	52	nein	ja
		2.OG	M	60	45	53.6	52.5	0.0	7.5	54	53	nein	ja
		3.OG	M	60	45	54.2	53.0	0.0	8.0	55	53	nein	ja
		4.OG	M	60	45	54.9	53.7	0.0	8.7	55	54	nein	ja
		5.OG	M	60	45	55.8	54.4	0.0	9.4	56	55	nein	ja
IO 100	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	58.6	53.6	0.0	--	59	54	nein	--
IO 101	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	63.9	58.2	3.9	--	64	59	ja	--
IO 102	Fußweg Sporerstr.	EG	FZ	60	--	56.0	49.8	0.0	--	56	50	nein	--
IO 103	Fußweg Sporerstr.	EG	FZ	60	--	47.7	42.3	0.0	--	48	43	nein	--
IO 104	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	66.9	61.1	6.9	--	67	62	ja	--
IO 105	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	70.1	64.6	10.1	--	71	65	ja	--
IO 106	Fußweg Filserbräugasse	EG	FZ	60	--	63.1	57.9	3.1	--	64	58	ja	--
IO 107	Fußweg Filserbräugasse	EG	FZ	60	--	57.7	52.9	0.0	--	58	53	nein	--
IO 108	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	74.0	68.2	14.0	--	74	69	ja	--
IO 109	Fußweg Albertgasse	EG	FZ	60	--	63.8	59.5	3.8	--	64	60	ja	--
IO 110	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	77.8	71.7	17.8	--	78	72	ja	--
IO 111	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	84.8	79.5	24.8	--	85	80	ja	--
IO 112	Fußweg Schöfflerstr.	EG	FZ	60	--	75.4	69.4	15.4	--	76	70	ja	--
IO 113	Fußweg Schöfflerstr.	EG	FZ	60	--	68.5	63.5	8.5	--	69	64	ja	--
IO 114	Fußweg Schöfflerstr.	EG	FZ	60	--	67.6	62.1	7.6	--	68	63	ja	--
IO 115	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	78.0	72.0	18.0	--	78	72	ja	--
IO 116	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	73.7	67.7	13.7	--	74	68	ja	--
IO 117	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	67.2	63.1	7.2	--	68	64	ja	--
IO 118	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	64.9	59.5	4.9	--	65	60	ja	--
IO 119	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	61.0	56.9	1.0	--	61	57	ja	--
IO 120	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	61.2	56.6	1.2	--	62	57	ja	--
IO 121	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	65.0	61.5	5.0	--	65	62	ja	--
IO 122	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	68.5	62.8	8.5	--	69	63	ja	--
IO 123	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	67.7	61.1	7.7	--	68	62	ja	--
IO 124	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	64.0	58.7	4.0	--	64	59	ja	--
IO 125	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	63.6	58.7	3.6	--	64	59	ja	--
IO 126	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	68.7	63.5	8.7	--	69	64	ja	--
IO 127	Fußweg Schrammerstr.	EG	FZ	60	--	76.3	70.3	16.3	--	77	71	ja	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV- Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - GW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 128	Fußweg Schrammerstr.	EG	FZ	60	--	77.6	71.8	17.6	--	78	72	ja	--
IO 129	Fußweg Schrammerstr.	EG	FZ	60	--	76.7	73.3	16.7	--	77	74	ja	--
IO 130	Fußweg Schrammerstr.	EG	FZ	60	--	75.0	72.6	15.0	--	75	73	ja	--
IO 131	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	69.7	67.4	9.7	--	70	68	ja	--
IO 132	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	65.9	63.3	5.9	--	66	64	ja	--
IO 133	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	61.5	60.5	1.5	--	62	61	ja	--
IO 134	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	59.7	57.6	0.0	--	60	58	nein	--
IO 135	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	69.6	67.0	9.6	--	70	67	ja	--
IO 136	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	72.0	69.2	12.0	--	72	70	ja	--
IO 137	Fußweg Hofgraben	EG	FZ	60	--	69.7	66.8	9.7	--	70	67	ja	--
IO 138	Fußweg Hofgraben	EG	FZ	60	--	68.6	64.3	8.6	--	69	65	ja	--
IO 139	Fußweg Hofgraben	EG	FZ	60	--	67.2	63.9	7.2	--	68	64	ja	--
IO 140	Fußweg Hofgraben	EG	FZ	60	--	69.7	65.8	9.7	--	70	66	ja	--
IO 141	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	74.5	72.7	14.5	--	75	73	ja	--
IO 142	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	74.2	72.7	14.2	--	75	73	ja	--
IO 143	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	72.1	69.6	12.1	--	73	70	ja	--
IO 144	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	68.5	64.9	8.5	--	69	65	ja	--
IO 145	Fußweg Altenhofstr.	EG	FZ	60	--	64.4	59.3	4.4	--	65	60	ja	--
IO 146	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	67.7	64.1	7.7	--	68	65	ja	--
IO 147	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	52.5	50.9	0.0	--	53	51	nein	--
IO 148	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	60.4	55.5	0.4	--	61	56	ja	--
IO 149	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	63.8	58.0	3.8	--	64	58	ja	--
IO 150	Fußweg Landschaftsstr.	EG	FZ	60	--	69.6	65.7	9.6	--	70	66	ja	--
IO 151	Fußweg Landschaftsstr.	EG	FZ	60	--	73.2	68.3	13.2	--	74	69	ja	--
IO 152	Fußweg Landschaftsstr.	EG	FZ	60	--	73.7	68.5	13.7	--	74	69	ja	--